



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Белгородской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-03-00, boguchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ивнянскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(309116) с. Курасовка, ул. Мира д. 2, телефон 8 (47243) 5-30-79, gpn-ivna@31.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директор Муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр социального обслуживания населения Ивнянского района Белгородской области

Яковлевой Людмиле Ивановне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ивнянского района по пожарному надзору майора вн/сл Мальцева А.Н., N 9 от "24" февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "11" марта 2021 года по "24" марта 2021 год проведена плановая (выездная) проверка: государственным инспектором Ивнянского района по пожарному надзору майор внутренней службы Полубояриновым Василием Григорьевичем.

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору.

на территории, в зданиях и сооружениях: Муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ивнянского района Белгородской области, п. Ивня ул. Ленина д. 4 «А», с. Богатое ул. Школьная д. 6 Ивнянский район, Белгородская область.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБУ СОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» Яковлевой Людмилой Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается толь- |
|-------------|--|---|--|---|
| Предписания | | | | |

| | | (ых) нарушены | сти | ко выпол- нение) |
|----|---|--|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Руководитель МБУ СОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: п. Ивня ул. Ленина д. 4 «А» не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (архив) и наружных установок (электрощитовая, серверная) с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. | ч. 4 ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6, глава 5,7,8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (уст. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | До 01.09.2021 года | |
| 2. | В помещении архива МБУ СОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: п. Ивня ул. Ленина д. 4 «А» установлена деревянная дверь с ненормированным пределом огнестойкости. | ч. 4 ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6; таблица 24 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | До 01.09.2021 года | |
| 3. | В помещении электрощитовой МБУ СОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: п. Ивня ул. Ленина д. 4 «А» установлена деревянная дверь с ненормированным пределом огнестойкости. | ч. 4 ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6; таблица 24 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | До 01.09.2021 года | |
| 4. | В помещении серверной МБУ СОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: п. Ивня ул. Ленина д. 4 «А» установлена деревянная дверь с ненормированным пределом огнестойкости. | ч. 4 ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6; таблица 24 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | До 01.09.2021 года | |
| 5. | Руководитель МБУ СОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: с. Богатое ул. Школьная д. 6 не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также опре- | ч. 4 ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6, глава 5,7,8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. | До 01.09.2021 года | |

| | | | | |
|----|--|---|--------------------------|--|
| | деление класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (котельная, гаражи, склад) и наружных установок (прачка) с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. | <i>12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (уст. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</i> | | |
| 6. | Руководитель МБУ СОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: с. Богатое ул. Школьная д. 6, не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (административного здания, здания прачки, здания гаражей и склада) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год с составлением актов (протоколов) проверки состояния огнезащитного покрытия. | <i>ч. 4 ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 6 ст. 52 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (уст. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</i> | До 01.09.2021 года | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Ивнянского района
по пожарному надзору
майор внутренней службы

Полубояринов В.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«24» марта 2021 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБУ СОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ивнянского района Белгородской области

Яковлева Л.И.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«24» марта 2021 г.