



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Белгородской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-03-00, boguchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ивнянскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(309116) с. Курасовка, ул. Мира д. 2, телефон 8 (47243) 5-30-79, gprn-ivna@31.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8 / 1 / 2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директор Муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ивнянского района Белгородской области

Яковлевой Людмиле Ивановне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ивнянского района по пожарному надзору майора вн/сл Мальцева А.Н., N 9 от "24" февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "11" марта 2021 года по "24" марта 2021 год проведена плановая (выездная) проверка: государственным инспектором Ивнянского района по пожарному надзору майор внутренней службы Полуобяриновым Василием Григорьевичем.

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

на территории, в зданиях и сооружениях: Муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ивнянского района Белгородской области, п. Ивня ул. Ленина д. 4 «А», с. Богатое ул. Школьная д. 6 Ивнянский район, Белгородская область.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБУ СОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» Яковлевой Людмилой Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только

		(ых) нарушены	сти	ко выпол нение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель МБУ СОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: п. Ивня ул. Ленина д. 4 «А» не организовал разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.	ч. 4 ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (уст. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.	До 01.07.2021 года	
2.	Руководитель МБУ СОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: п. Ивня ул. Ленина д. 4 «А» не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	ч. 4 ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (уст. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	До 01.07.2021 года	
3.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов руководитель МБУ СОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: п. Ивня ул. Ленина д. 4 «А» допустил размещение (установку) на путях эвакуации (в том числе в коридорах) различные изделия, оборудование и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации.	ч. 4 ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. «Б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (уст. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	До 01.07.2021 года	
4.	Руководитель МБУ СОССЗН «Ком-	ч. 4 ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6, п.	До	

	<p>плексный центр социального обслуживания населения» по адресу: п. Ивня ул. Ленина д. 4 «А», с. Богатое ул. Школьная д. 6 не разработал декларацию пожарной безопасности.</p>	<p>3, п. 4, п. 5 ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ от 16 марта 2020 года N 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности».</p>	<p>01.07.2021 года</p>	
5.	<p>На территории МБУ СОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: с. Богатое ул. Школьная д. 6, направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>	<p>ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (уст. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	<p>До 01.07.2021 года</p>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Ивнянского района
по пожарному надзору

майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Полубояринов В.Е.



(Handwritten signature)
(подпись)

М.Л.П.

«24» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

Директор МБУ СОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ивнянского района Белгородской области

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

Яковлева Л.И.

«24» марта 2021 г.