

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«02» марта 2022 г.  
учётный № проверки 31220061000200915209



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Белгородской области  
308000, г. Белгород, проспект Славы, 102, тел. (4722) 32-43-00

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ивнянскому району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Белгородской области  
309116, Ивнянский район, с. Курасовка, ул. Мира, 2, тел. 8 (47243) 5-30-79

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3/3**

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
НАСЕЛЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по пожарному надзору Ивнянского района Рыбникова С. Ю. № 3, от "02" марта 2022 года в период с 14 часов 00 минут 09 марта 2022 г. по 12 часов 00 минут 22 марта 2022 г.

Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ивнянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области капитаном внутренней службы Рыбниковым Сергеем Юрьевичем  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки в отношении Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр обслуживания населения» Белгородской области, по адресам: Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, ул. Ленина, 4«А», с. Богатое, ул. Школьная, 6;  
(контрольное (надзорное) мероприятие)



в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр обслуживания населения»

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и
<b>Белгородская область, Ивнянский район, с. Богатое, ул. Школьная, 6</b>				
1.	Пожарная безопасность объектов защиты не обеспечена, т.к. не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности, а именно:	статьи 4-6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ 123)	23.05.2022	
2.	Отделка стен и потолка эвакуационного пути из здания с. Богатое, ул. Школьная, 6 (коридор) выполнена из горючего материала.	(ст. 134 п. 6 табл. 28, 29 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.).	23.05.2022	
3.	Запор (замок) на двери центрального эвакуационного выхода не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.	(п. 26 Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).)	23.05.2022	
4.	Двери эвакуационных выходов в с. Богатое, ул. Школьная, 6, не оборудованы приспособлениями для их самозакрывания.	(п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).)	23.05.2022	
5.	В отношении здания МБУСОСЗН «Комплексный центр обслуживания населения» руководитель независимо от того, кто является учредителем (далее руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, не	(п.9 Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).)	23.05.2022	



разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая отделением МБУ СОССЗН «Комплексный центр обслуживания населения» Липовская Н.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Начальник отделения НД и ПР

по Ивнянскому району

капитан внутренней службы

Рыбников С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)